

## Byggenheter i kopplingsutrustning:

Enligt SS-EN60439-1 2.2.5 **fast monterad del**

- del avsedd för fast montering, bestående av underlag med monterade och förbundna komponenter.

Enligt SS-EN60439-1 2.2.6 **borttagbar del**

- del som helt kan tas bort från kopplingsutrustningen och ersättas även när strömbana till vilken den är ansluten till är spänningssatt.

Enligt SS-EN60439-1 2.2.7 **utdragbar del**

- borttagbar del som kan föras till läge där frånskiljningsavstånd har uppnåtts medan delen fortfarande är mekaniskt förbunden med kopplingsutrustningen.

## Beskrivning av typerna av elektrisk anslutning mellan funktionsenheter

Det finns olika typer av anslutning av funktionsenheter inom kopplingsutrustningar eller delar av, dessa betecknas med hjälp av en bokstavskod på tre bokstäver:

- Den första bokstaven betecknar typen av elektrisk anslutning till inkommande huvudströmbana.
- Den andra bokstaven betecknar typen av elektrisk anslutning till utgående huvudströmbana.
- Den tredje bokstaven betecknar typen av elektrisk anslutning av hjälpkretsarna.

Följande bokstäver ska användas:

- **F** för fast anslutning (anslutning som ansluts eller frånskiljs med **hjälp** av verktyg).
- **D** för frånskiljningsbar anslutning (anslutning som ansluts eller frånskiljs genom manuell påverkan **utan** verktyg).
- **W** för utdragbar anslutning (anslutning som ansluts eller frånskiljs genom att funktionsenheten bringas i anslutet eller frånskiljt läge).